

Руководителям объектов.

04.12.2013

В соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2012 года № 117-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в статью 83 внесены дополнения в части необходимости дублирования сигналов системы пожарной сигнализации о возникновении пожара в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф 1.1, Ф 1.2, Ф 4.1 и Ф 4.2 на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

В данные классы функциональной пожарной опасности входят детские дошкольные образовательные учреждения, специализированные дома престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений, гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпинги, мотели и пансионаты, общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения дополнительного образования детей, образовательные учреждения начального профессионального и среднего профессионального образования, образовательные учреждения высшего образовательного образования и дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) специалистов.

В соответствии с п. 2 статьи 2 Федерального закона от 10 июля 2012 года № 117-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» указанное изменение вступает в силу по истечении двух лет после дня официального опубликования настоящего Федерального закона (с 13 июля 2014 года).

Требование обеспечить данную категорию объектов оборудованием, обеспечивающим дублирование сигналов системы пожарной безопасности о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации является обязательным для исполнения.

Не выполнение требования Федерального законодательства, влечет принятие мер административного воздействия.

6 РОГНД Управления по ЦАО ГУ МЧС России по г. Москве

Адрес страницы: <http://zmsk.mos.ru/presscenter/news/detail/900915.html>

[Управа района Замоскворечье](#)